

دستور العمل رعایت مجموعه مقررات ایمنی و امنیتی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

✓ وجود سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک و پیشرفته (سیستم اطفاء حریق اتوماتیک FM200) در مخازن کتب، مجلات و سایر منابع

چاپی

✓ وجود سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک آرکونایت، سیستم مرکزی اعلام حریق (BMS) برندهانی ول در مخازن کتب، مجلات و

سایر منابع چاپی

✓ وجود کپولهای آتش نشانی مناسب و به تعداد کافی نصب شده در طبقات، لابی و مخازن کتب و نشریات ()

✓ وجود جعبه های آتش نشانی شامل تجهیزات آتش نشانی شامل یک نازل، یک قرقره، یک سلنگ نواری، یک جفت کوپلینگ و یک شیر زاویه ای تاکار آب رسانی به طبقه مورد نظر در زمان حریق انجام گیرد.

✓ وجود تکنورها (دستگاه تشخیص آتش سوزی) در تمامی طبقات و اتاق ها که از مهمترین قطعات در سیستم های کشف و اعلام حریق هستند. هدف از استقرار آنها تشخیص آتش قبل از گسترش و همه گیر شدن آن می باشد.

✓ نصب درب های بافرمان اتوماتیک در ورودی و خروجی اصلی ساختمان در زمان اضطرار

✓ بازرسی مرتب و دوره ای سیستم های برقی و تجهیزات آتش نشانی، شارژ به موقع

✓ جلوگیری از تجمع بیش از حد مواد قابل اشتعال مانند کاغذ، کارتن... در محل کار

✓ ایجاد و به کارگیری تجهیزات و امکانات مربوط به تهویه مطبوع در تمامی طبقات کتابخانه

✓ مهار نمودن تمامی قفسه های کتب، مجلات و لوازم اداری در جای خود

✓ حصول اطمینان از خاموش بودن تمامی تجهیزات برقی کتابخانه پس از پایان وقت اداری